Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Janvier 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
07-01-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
07-01-2025	Poste chassé	0	0			0		0,2
07-01-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
14-01-2025	Usine de filtration (eau brute)					1		
14-01-2025	Poste chassé	0	0			0		
14-01-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
22-01-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
22-01-2025	Poste chassé	0	0			0		
22-01-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
28-01-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
28-01-2025	Poste chassé	0	0			0		
28-01-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2lab Février 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
03-02-2025	filtration (eau brute)					0		
03-02-2025	Poste chassé	0	0			0		0,4
03-02-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
11-02-2025	filtration (eau brute)					0		
11-02-2025	Poste chassé	0	0			0		
11-02-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
18-02-2025	filtration (eau brute)					0		
18-02-2025	Poste chassé	0	0			0		
18-02-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
24-02-2025	filtration (eau brute)					0		
24-02-2025	Poste chassé	0	0			0		
24-02-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Mars 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
04-03-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
04-03-2025	Poste chassé	0	0			0		0,1
04-03-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
11-03-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
11-03-2025	Poste chassé	1	0			0		
11-03-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
18-03-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
18-03-2025	Poste chassé	0	0			0		
18-03-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
25-03-2025	Usine de filtration (eau brute)					1		
25-03-2025	Poste chassé	0	0			0		
25-03-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Avril 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
01-04-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
01-04-2025	Poste chassé	0	0			0		0,2
01-04-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
01-04-2025	À la sortie des filtres							
08-04-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
08-04-2025	Poste chassé	0	0			0		
08-04-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
15-04-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
15-04-2025	Poste chassé	0	0			0		
15-04-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
23-04-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
23-04-2025	Poste chassé	0	0			0		
23-04-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
29-04-2025	Usine de filtration (eau brute)					1		
29-04-2025	Poste chassé	0	0			0		
29-04-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Mai 2025

Date	**Lieu de prélèvement**	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
05-05-2025	Usine de filtration (eau brute)					0	0,0065	
05-05-2025	Poste chassé	0	0			0		0,5
05-05-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
13-05-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
13-05-2025	Poste chassé	0	0			0		
13-05-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
21-05-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
21-05-2025	Poste chassé	0	0			0		
21-05-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
27-05-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
27-05-2025	Poste chassé	0	0			0		
27-05-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Juin 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
03-06-2025	filtration (eau brute)					0	0,02	
03-06-2025	Poste chassé	0	0			0		0,1
03-06-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
10-06-2025	filtration (eau brute)					0		
10-06-2025	Poste chassé	0	0			0		
10-06-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
17-06-2025	filtration (eau brute)					0		
17-06-2025	Poste chassé	0	0			0		
17-06-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
25-06-2025	filtration (eau brute)					1		
25-06-2025	Poste chassé	0	0			0		
25-06-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Juillet 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
02-07-2025	Usine de filtration (eau brute)					1		
02-07-2025	Poste chassé	0	0			0		
02-07-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
08-07-2025	Usine de filtration (eau brute)					0	0,015	
08-07-2025	Poste chassé	0	0			0		0,1
08-07-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
10-07-2025	École secondaire	0	0			0		
15-07-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
15-07-2025	Poste chassé	0	0			0		
15-07-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
21-07-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
21-07-2025	Poste chassé	0	0			0		
21-07-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
28-07-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
28-07-2025	Poste chassé	0	0			0		
28-07-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Août 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
05-08-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
05-08-2025	Poste chassé	0	0			0		0,1
05-08-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
12-08-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
12-08-2025	Poste chassé	0	0			0		
12-08-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
19-08-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
19-08-2025	Poste chassé	0	0			0		
19-08-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
26-08-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
26-08-2025	Poste chassé	0	4			0		
26-08-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Septembre 2025

Date	**Lieu de prélèvement**	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
02-09-2025	Usine de filtration (eau brute)					0	0,0052	
02-09-2025	Poste chassé	0	0			0		
02-09-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
09-09-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
09-09-2025	Poste chassé	0	0			0		
09-09-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
16-09-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
16-09-2025	Poste chassé	0	0			0		
16-09-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
23-09-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
23-09-2025	Poste chassé	0	0			0		
23-09-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Octobre 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
01-10-2025	filtration (eau brute)					0	0,0031	
01-10-2025	Poste chassé	0	0			0		
01-10-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
07-10-2025	filtration (eau brute)					0		
07-10-2025	Poste chassé	0	0			0		
07-10-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
14-10-2025	filtration (eau brute)					0		
14-10-2025	Poste chassé	0	0			0		
14-10-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
21-10-2025	filtration (eau brute)					0		
21-10-2025	Poste chassé	0	0			0		
21-10-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Novembre 2025

Date	**Lieu de prélèvement**	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
04-11-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
04-11-2025	Poste chassé	0	0			0		0,1
04-11-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
11-11-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
11-11-2025	Poste chassé	0	0			0		
11-11-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
18-11-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
18-11-2025	poste chassé	0	0			0		
18-11-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
25-11-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
25-11-2025	poste chassé	0	0			0		
25-11-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		

Résultats d'analyse du Laboratoire H2Lab Décembre 2025

Date	Lieu de prélèvement	Coliformes totaux	Colonie atypiques	Coliformes fécaux	Entérocoques	E-Coli	Phosphore total	Turbidité
Norme		10 ufc /100 ml	<200 ufc/ memb.	0 ufc /100ml	0 ufc/100 mL	0 ufc /100ml		1.0 UTN
02-12-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
02-12-2025	poste chassé	0	0			0		0,1
02-12-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
09-12-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
09-12-2025	poste chassé	0	0			0		
09-12-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
16-12-2025	Usine de filtration (eau brute)					0		
16-12-2025	poste chassé	0	0			0		
16-12-2025	Supresseur chemin du lac	0	0			0		
22-12-2025	Usine de filtration (eau brute)					1		
22-12-2025	poste chassé	0	0			0		
22-12-2025	35 rue Ménard	0	0			0		
22-12-2025	surpresseur chemin du lac 1	0	0			0		
22-12-2025	Supresseur chemin du lac 2	0	0			0		

		Résultats d'analyse du laboratoire H2LAB Trimestriel et Annuel 2025	
Date	**Lieu de prélèvement**	THM	Nitrites + Nitrates (mg/L)
Norme		80 µg/l	<10.0
11-02-2025	Poste chassé		0,22
11-02-2025	Supresseur chemin du lac	40,9	
13-05-2025	Poste chassé		0,23
13-05-2025	Supresseur chemin du lac	47,5	
19-08-2025	Poste chassé		0,17
19-08-2025	Supresseur chemin du lac	72,5	

VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC		Résultats d'analyse du laboratoire H2LAB 2025	
Date	**Lieu de prélèvement**	Cuivre (mg/L)	Plomb (mg/L)
Norme		80 µg/l	<10.0
09-09-2025	33 rue Saint-Laurent	0,1528	0,0028
09-09-2025	152 boulevard Phil Latulippe	0,0368	0,0005
09-09-2025	30-B rue bérubé	0,0657	0,0006
09-09-2025	795 rue commercial Nord	0,2073	0,0005
10-09-2025	684 rue Bélanger	0,0295	0,0005
10-09-2025	885 rue Commercial Nord	0,1194	0,0013
10-09-2025	22 rue Ménard Dollard	0,0545	0,0005
10-09-2025	2603 rue Commercial Sud	0,0852	0,001
11-09-2025	12 chemin du lac	0,0231	0,0005
16-09-2025	120 rue Caron	0,3119	0,0005

Résultats d'analyse du laboratoire H2lab Annuel 2025

Date	Lieu de prélèvement	Antimoine (mg/L)	Arsenic (mg/L)	Baryum (mg/L)	Bore (mg/L)	Cadmium (mg/L)	Chrome Total (mg/L)	Cyanures (mg/L)	Fluorure (mg/L)	Mercure(mg/L)	Sélénium (mg/L)	Uranium (mg/L)
Norme		<0.006	<0.010	<1.0	<5.0	<0.005	<0.05	<1.0	<0.2	<1.5	<0.01	<0.02
09-09-2025	Poste chassé	0,0001	0,0005	0,009	0,002	0,00002	0,0001	0,001	0,02	0,00001	0,0005	0,0005